

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		378473	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	951	
S02	01:00		388723	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	38	951	
S03	01:30		379020	0.4	0.08	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	39	951	
S04	02:00		381947	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	36	951	
S05	02:30		380438	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	39	950	
S06	03:00		359543	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	40	950	
S07	03:30		375408	0.4	0.08	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	39	950	
S08	04:00		388397	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	949	
S09	04:30		375150	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	949	
S10	05:00		390656	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	40	949	
S11	05:30		379152	0.3	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	36	950	
S12	06:00		383018	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	950	
S13	06:30		380274	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	950	
S14	07:00		376164	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	43	950	
S15	07:30		384939	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	43	951	
S16	08:00		376937	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	951	
S17	08:30		384538	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	952	
S18	09:00		375182	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	35	952	
S19	09:30		366118	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	39	952	
S20	10:00		378749	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	37	953	
S21	10:30		389482	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	953	
S22	11:00		373002	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	36	953	
S23	11:30		387673	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	39	953	
S24	12:00		367852	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	40	953	
S25	12:30		378658	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	954	
S26	13:00		376778	0.3	0.06	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	39	955	
S27	13:30		371971	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	35	956	
S28	14:00		382286	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	35	955	
S29	14:30		385955	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	34	956	
S30	15:00		376978	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	36	955	
S31	15:30		390099	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	954	
S32	16:00		370422	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	39	954	
S33	16:30		368626	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	954	
S34	17:00		378508	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	954	
S35	17:30		387747	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	40	954	
S36	18:00		367619	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	40	954	
S37	18:30		334548	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	40	954	
S38	19:00		385817	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	953	
S39	19:30		377269	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	39	953	
S40	20:00		382167	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	36	954	
S41	20:30		378325	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	954	
S42	21:00		381267	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	33	954	
S43	21:30		367049	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	31	955	
S44	22:00		380859	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	32	956	
S45	22:30		393543	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	35	956	
S46	23:00		375727	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	956	
S47	23:30		371718	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	35	956	
S48	24:00		380714	0.3	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	35	956	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	378033	0.3	3.00	5	0.0	0.4	3.21	5	0.0	38	953
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			334548	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	31	949	
Time			18:30	20:30	18:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	21:30	04:30	
HAV Max (steady state)			393543	0.5	0.09	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	43	956	
Time			22:30	19:30	19:30	00:30	00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	07:00	23:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.