

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		389076	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	34	956	
S02	01:00		382297	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	956	
S03	01:30		382825	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	34	956	
S04	02:00		379689	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	35	956	
S05	02:30		351945	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	955	
W06	02:00		350820	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	955	
W07	02:30		341530	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	955	
W08	03:00		354618	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	37	954	
W09	03:30		359805	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	954	
W10	04:00		349265	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	954	
W11	04:30		358368	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	954	
W12	05:00		351872	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	36	954	
W13	05:30		354614	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	32	954	
W14	06:00		368149	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	31	953	
W15	06:30		370907	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	38	953	
W16	07:00		375670	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	38	953	
W17	07:30		384289	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	38	953	
W18	08:00		379289	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	953	
W19	08:30		378548	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	35	952	
W20	09:00		381751	0.3	0.06	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	33	952	
W21	09:30		368360	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	38	952	
W22	10:00		371096	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	951	
W23	10:30		376099	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	42	950	
W24	11:00		361221	0.3	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	41	950	
W25	11:30		387105	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	40	950	
W26	12:00		385711	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	949	
W27	12:30		389682	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	949	
W28	13:00		382239	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	38	949	
W29	13:30		386896	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	38	948	
W30	14:00		391535	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	34	948	
W31	14:30		371206	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	33	948	
W32	15:00		372505	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	37	948	
W33	15:30		381968	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	38	947	
W34	16:00		337742	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	947	
W35	16:30		331730	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	42	947	
W36	17:00		379488	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	39	946	
W37	17:30		359925	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	35	946	
W38	18:00		358118	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	947	
W39	18:30		371825	0.6	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	946	
W40	19:00		323538	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	42	946	
W41	19:30		376594	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	38	946	
W42	20:00		363913	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	33	946	
W43	20:30		371767	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	947	
W44	21:00		380697	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	40	947	
W45	21:30		376699	0.6	0.11	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	40	948	
W46	22:00		372196	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	948	
W47	22:30		375941	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	948	
W48	23:00		363605	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	34	948	
W49	23:30		374006	0.5	0.10	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	41	949	
W50	24:00		385652	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	949	

Operation Hours: 25.0, Steady Op Hours: 25.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnarvanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, l,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.