

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
W01	00:30		344372	153	26.28	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	35	920		
W02	01:00		344905	160	27.59	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	34	920		
W03	01:30		343645	158	27.15	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	34	921		
W04	02:00		341135	352 R	60.11	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	38	921		
W05	02:30		345433	4	0.63	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	34	921		
W06	03:00		347187	278 R	48.33	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	30	921		
W07	03:30		346677	199	34.42	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	32	922		
W08	04:00		344914	4	0.63	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	32	922		
W09	04:30		345958	293 R	50.62	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	32	923		
W10	05:00		343153	453 R	77.75	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	38	923		
W11	05:30		345266	205	35.39	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	35	924		
W12	06:00		341668	450 R	76.89	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.9	0.66	50	0.0	39	925		
W13	06:30		343949	17	2.93	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	35	927		
W14	07:00		368937	0	0.18	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.7	0.68	50	0.0	30	934		
W15	07:30		376464	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.4	0.65	50	0.0	28	937		
W16	08:00		372294	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.44	50	0.0	27	933		
W17	08:30		363858	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	25	930		
W18	09:00		351278	158	27.71	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	27	927		
W19	09:30		351949	148	26.01	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.47	50	0.0	30	927		
W20	10:00		348652	94	16.30	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	32	927		
W21	10:30		344521	437 R	75.20	----	0	0.3	0.06	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	35	928		
W22	11:00		340835	207	35.32	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	40	927		
W23	11:30		340864	274 R	46.70	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	40 R	927		
W24	12:00		336802	340 R	57.32	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	43 R	927		
W25	12:30		337886	333 R	56.18	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.8	0.63	50	0.0	42 R	927		
W26	13:00		338963	299 R	50.60	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	41 R	926		
W27	13:30		341986	44	7.60	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	38	926		
W28	14:00		338910	365 R	61.86	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.8	0.64	50	0.0	39	926		
W29	14:30		338737	141	23.94	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	42 R	926		
W30	15:00		343371	73	12.57	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	38	926		
W31	15:30		343959	58	10.03	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	38	926		
W32	16:00		348420	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	34	926		
W33	16:30		352620	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	30	925		
W34	17:00		354998	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	28	926		
W35	17:30		355546	0	0.00	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	27	926		
W36	18:00		354152	137	24.21	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	29	926		
W37	18:30		352612	47	8.27	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	31	927		
W38	19:00		354585	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	29	926		
W39	19:30		347922	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	27	928		
W40	20:00		344092	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	26	933		
W41	20:30		356409	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	26	931		
W42	21:00		358104	131	23.51	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.1	0.56	50	0.0	25	927		
W43	21:30		353166	157	27.81	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	29	928		
W44	22:00		356773	270 R	48.20	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	27	927		
W45	22:30		350653	159	27.93	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	30	928		
W46	23:00		347328	447 R	77.61	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	33	928		
W47	23:30		348491	255 R	44.39	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	34	928		
W48	24:00		345683	446 R	77.13	----	0	0.3	0.06	15	0.0	4.1	0.70	50	0.0	35	928		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	348752	161	1335.28	----	E	161	0.3	2.12	5	0.0	2.5	20.82	50	0.0	33	926
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				336802	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	25	920	
Time				12:00	07:30	07:30		00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	21:00		00:30
HAV Max (steady state)				376464	453	77.75		0	0.5	0.08	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	43	937	
Time				07:30	05:00	05:00		00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	12:00		07:30
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
W01	00:30		26	
W02	01:00		25	
W03	01:30		25	
W04	02:00		25	
W05	02:30		25	
W06	03:00		25	
W07	03:30		25	
W08	04:00		25	
W09	04:30		24	
W10	05:00		24	
W11	05:30		24	
W12	06:00		24	
W13	06:30		24	
W14	07:00		24	
W15	07:30		24	
W16	08:00		24	
W17	08:30		23	
W18	09:00		23	
W19	09:30		24	
W20	10:00		24	
W21	10:30		25	
W22	11:00		26	
W23	11:30		27	
W24	12:00		28	
W25	12:30		28	
W26	13:00		29	
W27	13:30		29	
W28	14:00		29	
W29	14:30		29	
W30	15:00		29	
W31	15:30		29	
W32	16:00		29	
W33	16:30		28	
W34	17:00		27	
W35	17:30		26	
W36	18:00		26	
W37	18:30		25	
W38	19:00		25	
W39	19:30		25	
W40	20:00		25	
W41	20:30		25	
W42	21:00		25	
W43	21:30		25	
W44	22:00		24	
W45	22:30		24	
W46	23:00		24	
W47	23:30		24	
W48	24:00		24	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	26	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			23	
Time			09:00	
HAV Max (steady state)			29	
Time			15:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.