

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
W01	00:30		367651	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	949	
W02	01:00		386670	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	950	
W03	01:30		381740	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	35	950	
W04	02:00		395499	0.7	0.14	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	35	951	
W05	02:30		381834	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	951	
W06	03:00		373182	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	36	952	
W07	03:30		376808	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	952	
W08	04:00		388721	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	35	953	
W09	04:30		380982	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	954	
W10	05:00		388265	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	33	954	
W11	05:30		362602	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	36	954	
W12	06:00		359600	0.4	0.06	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	35	955	
W13	06:30		329357	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	34	956	
W14	07:00		362018	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	35	956	
W15	07:30		378730	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	956	
W16	08:00		394878	0.3	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	38	955	
W17	08:30		377428	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	34	956	
W18	09:00		364493	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	32	955	
W19	09:30		377307	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	32	955	
W20	10:00		392131	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	32	956	
W21	10:30		383984	0.3	0.06	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	32	955	
W22	11:00		385233	0.3	0.06	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	36	955	
W23	11:30		382400	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	954	
W24	12:00		385028	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	37	954	
W25	12:30		375618	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	954	
W26	13:00		382541	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	954	
W27	13:30		387560	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	953	
W28	14:00		369425	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	41	953	
W29	14:30		351885	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	953	
W30	15:00		382999	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	953	
W31	15:30		388486	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	38	953	
W32	16:00		381841	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	38	953	
W33	16:30		384890	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	954	
W34	17:00		360511	0.3	0.06	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	35	954	
W35	17:30		342967	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	34	955	
W36	18:00		338015	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	33	955	
W37	18:30		343331	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	32	957	
W38	19:00		429322	0.8	0.18	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	34	957	
W39	19:30		493003	1.5 R	0.37	15	0.0	1.9 R	0.47	15	0.0	49	957	
W40	20:00		415248	1.1 R	0.23	15	0.0	1.2	0.24	15	0.0	40	957	
W41	20:30		370330	0.5	0.09	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	35	957	
W42	21:00		364646	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	37	957	
W43	21:30		376826	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	32	957	
W44	22:00		408896	0.4	0.09	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	31	957	
W45	22:30		419746	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	31	957	
W46	23:00		423231	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	28	958	
W47	23:30		376300	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	31	958	
W48	24:00		422748	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	34	958	
DAV Average/ Sum			382227	0.4	3.73	5	0.0	0.3	3.34	5	0.0	36	955	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			329357	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	28	949	
Time			06:30	09:00	06:30	00:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	23:00	00:30	
HAV Max (steady state)			493003	1.5	0.37	15	0.0	1.9	0.47	15	0.0	49	958	
Time			19:30	19:30	19:30	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	19:30	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.